

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ивановской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново
153012, г. Иваново, улица Советская, д.26, тел. 301674, 482090, (тел. доверия 299999),
e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru
(полное наименование территориального органа ГПН, адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 о назначении административного наказания

Резолютивная часть постановления объявлена 02.08.2021 г.
Постановление изготовлено в полном объеме 02.08.2021 г.

г. Иваново

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Иваново по пожарному надзору
Земеров Е.В.

(подпись, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), рассмотрев представленный государственным инспектором г. Иваново по пожарному надзору Коротаевым С.Ю. протокол об административном правонарушении от 19.07.2021 № 224, а также материалы по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица:
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

1. Полное наименование юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 55» (далее – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55»)
2. Юридический адрес 153051, город Иваново, шоссе Кохомское, д. 28
3. Фактический адрес 153015, город Иваново, шоссе Кохомское, д. 28
4. ИНН № 3728024443
- 4.1 КПП № 370201001
- 4.2 ОГРН 1033700050713
5. Ф.И.О. законного представителя (защитника): заместитель заведующего по АХР Александрова Галина Сергеевна, по доверенности от 30.07.2021 без номера
6. Ранее юридическое лицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ не привлекалось.

УСТАНОВИЛ

В период с 24.06.2021 по 13.07.2021 года ОНД и ПР г.о. Иваново проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55», осуществляющего деятельность по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 28. В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

19.07.2021 года государственным инспектором г. Иваново по пожарному надзору Коротаевым С.Ю. в отношении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Юридическое лицо о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлено надлежащим образом. Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела об административном правонарушении и обстоятельств, исключающих производство по делу, при подготовке к рассмотрению не установлено.

В рассмотрении дела участвовал защитник юридического лица – заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» по АХР Александрова Галина Сергеевна.

Из протокола об административном правонарушении от 19.07.2021 года № 224 следует, что 13 июля 2021 года в 10 час. 00 мин. по результатам проверки соблюдения требований

пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55», расположенных по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 28. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» нарушило требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилах противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Своде правил 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Своде правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», Своде правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Нормах пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», Нормах пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31, а именно:

№ п.п.	Сведения о выявленном нарушении требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР в РФ.
2	Не обеспечено наличие на противопожарной двери приспособлений для самозакрывания (в помещении вентиляционной бассейна), предусмотренных изготовителем.	п. 24, п. 29 ППР в РФ
3	Не обеспечено наличие на противопожарной двери приспособлений для самозакрывания (в помещении электрощитовой бассейна), предусмотренных изготовителем.	п. 24, п. 29 ППР в РФ
4	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая бассейна.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - ФЗ-184), ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее- СП 5.13130.2009), п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной

5	В помещении кладовой музыкального зала установлен один пожарный извещатель.	сигнализацией» (далее – НПБ 110-03). ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009
6	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая у группы «Смешарики», расположенная на первом этаже здания.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
7	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая у группы 5»Б», расположенная на втором этаже здания.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
8	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно коридор первого этажа у кладовых бассейна.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
9	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно холл первого этажа здания бассейна.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
10	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в коридоре у электрошитовой) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31 (далее - НПБ 88-2001)
11	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке ясельной группы 1 «Б») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
12	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в тамбуре у прачечной) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
13	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в коридоре у «голубого» музыкального зала) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
14	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы 4 «А») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
15	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы 4 «Б») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
16	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в медицинском кабинете) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
17	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в помещении около элеватора) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
18	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в кладовых между бассейном и залом ЛФК) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
19	Огнетушитель, расположенный на кухне (ОП – 4), имеющий полную массу менее 15 кг, установлен таким образом, что его верх располагается на высоте более 1,5 м от пола.	ст. 46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п.409 ППР в РФ, п.4.2.7. свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
20	Настенные речевые оповещатели, установленные в здании и помещениях детского сада, располагаются плотно к потолку.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6 ФЗ-123, п.п. 4.4 п. 4 свода правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

21	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 1 «А», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ
22	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 5 «А», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ
23	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 4 «В», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ
24	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 5 «Б», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ

02.08.2021 в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении защитник МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» Александрова Г.С. пояснила, что выявленными нарушениями требований пожарной безопасности согласна. На момент рассмотрения дела об административном правонарушении юридическим лицом приняты все меры на устранение нарушений требований пожарной безопасности. По первому нарушению, указанному в протоколе об административном правонарушении – в управление образования Администрации г. Иваново подана заявка на выделение денежных средств. Так же на приобретение доводчиков по п. 2.3.21,22,23,24 протокола в управление образования Администрации г. Иваново подана заявка на выделение денежных средств. Пункт 19 протокола- нарушение устранено. По пунктам 4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,20 протокола – составлена смета обслуживающей организацией ООО «СПБ ФПБ Плюс» на ремонт пожарной сигнализации и приведение ее в соответствие норм пожарной безопасности, в управление образования Администрации г. Иваново подана заявка на выделение денежных средств.

Рассмотрев материалы административного дела, заслушав пояснения законного представителя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55», административный орган приходит к выводу, что вина юридического лица МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, доказана протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» зарегистрировано в качестве юридического лица (выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 19.07.2021 № ЮЭ9965-21-182286089).

Здания и помещения по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 28, находятся у МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» в оперативном управлении, согласно свидетельству о государственной регистрации права от 27.10.2011 г. 37-СС № 071736, а земельный участок по указанному адресу в постоянном (бессрочном) пользовании свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2011 г. 37-СС № 071737).

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, а так же лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Юридическим лицом представлены доказательства того, что им были приняты все зависящие от него меры по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при административном наказании юридического лица учитывается характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и

финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В ходе рассмотрения дана об административном правонарушении, в соответствии со статьей 4.2. КоАП РФ установлены смягчающие вину обстоятельства, а именно принятие мер к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено.

Санкция части 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает административное наказание в отношении юридических лиц – предупреждение или штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, ранее юридическое лицо к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ не привлекалось.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, главой 29 КоАП РФ, ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55»
(полное наименование юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде **предупреждения**.

Объявить защитнику юридического лица – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» Александровой Г.С., что настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ивановской области (г. Иваново, ул. Дзюновских, д. 8-а) или в суд по месту рассмотрения дела (в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления).

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное постановление в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ вступает в законную силу и обращается к обязательному исполнению.

Вещи и документы, предусмотренные ч. 3 ст. 29.1 КоАП РФ не изымались, арест не налагался

Заместитель главного государственного инспектора
г.о. Иваново по пожарному надзору



Е.В. Земеров

Копию постановления получил «02» августа 2021 г.

Зам. гл. инсп. по СВР Иванова Ассеева Т.С.

Копия постановления направлена в адрес юридического лица «___» _____ 20__ г. заказным письмом с уведомлением (квитанция почтового отправления прилагается).

Постановление исполнено «___» _____ 20__ г.
Зам. главного государственного инспектора г.о. Иваново
по пожарному надзору Е.В. Земеров