



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.О. ИВАНОВО
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
153000, г. Иваново, улица Советская, д. 26 (4932)30-16-74, 48-20-90, email: ond37@37.mchs.gov.ru
тел. доверия: 8(4932)299-999

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРОТОКОЛ № 215

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«13» июля 2021 года

город Иваново

(место составления протокола, индексный пункт)

Государственный инспектор г.о. Иваново по пожарному надзору – инспектор ООН и ПМ ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области Коротаяв С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, имя, уполномоченного составлять протокол)

при непосредственном обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения по результатам плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности юридическим лицом,

руководствуясь ст. 28.2, 28.3, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», составил настоящий протокол в том, что должностное лицо

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Фамилия, имя, отчество Магренкина Елена Николаевна

Дата и место рождения 24.07.1956, обл. Ивановская, р-н. Вичугский, дер. Глиздуново

Адрес места жительства, тел г. Иваново, шоссе Кохомское, д. 2, кв. 245

Место работы (учебы) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55»
(далее – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55»)

Занимаемая должность заведующий

Заработная плата (иной заработок)

Документ, удостоверяющий личность паспорт серии 2401 № 211907 выдан 14.08.2001 отделом внутренних дел Ленинского района города Иваново

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

13 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по результатам плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55» по адресу: 153051, область Ивановская, город Иваново, Кохомское шоссе, дом 28

(время, место совершения административного правонарушения)

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, нарушил требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилах противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Своде правил 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Своде правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», Своде правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Нормах пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». Нормах пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения сигнализации. Нормы и правила проектирования», утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 200 г. № 31,

(указать или нормативные акты по пожарной безопасности/ дата их утверждения, регистрационный номер Минюста номера статей / пункты, нарушение которых допущено)

а именно:

№ п/п	Сведения о выявленном нарушении требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР в РФ.
2	Не обеспечено наличие на противопожарной двери приспособлений для самозакрывания (в помещении вентиляционной бассейна), предусмотренных изготовителем.	п. 24, п. 29 ППР в РФ
3	Не обеспечено наличие на противопожарной двери приспособлений для самозакрывания (в помещении электропитательной бассейна), предусмотренных изготовителем.	п. 24, п. 29 ППР в РФ
4	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая бассейна.	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ-184), ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее- СП 5.13130.2009). п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03).

5	В помещении кладовой музыкального зала установлен один пожарный извещатель.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009
6	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая у группы «Смешарики», расположенная на первом этаже здания.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
7	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно кладовая у группы 5»Б», расположенная на втором этаже здания.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
8	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно коридор первого этажа у кладовых бассейна.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
9	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно холл первого этажа здания бассейна.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03
10	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в коридоре у электрощитовой) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31 (далее - НПБ 88-2001)
11	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке ясельной группы 1 «Б») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
12	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в тамбуре у прачечной) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
13	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в коридоре у «голубого» музыкального зала) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
14	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы 4 «А») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
15	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в раздевалке группы 4 «Б») менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
16	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в медицинском кабинете) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
17	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей (в помещении около элеватора) менее 0.5 м	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001
18	Расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей	ст.46 ФЗ-184; ст.4, 6 ФЗ-123, п. 12.67 НПБ 88-2001

	(в кладовых между бассейном и залом ЛФК) менее 0.5 м	
19	Огнетушитель, расположенный на кухне (ОП – 4), имеющий полную массу менее 15 кг, установлен таким образом, что его верх располагается на высоте более 1,5 м от пола.	ст. 46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п.409 ППР в РФ. п.4.2.7. свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
20	Настенные речевые оповещатели, установленные в здании и помещениях детского сада, располагаются плотно к потолку.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6 ФЗ-123. п.п. 4.4 п. 4 свода правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
21	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 1 «А», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ
22	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 5 «А», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ
23	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 4 «В», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ
24	Двери лестничной клетки, ведущие из групповой ячейки 5 «Б», не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Свидетели и потерпевшие (если имеются):


1. _____
фамилия, имя, отчество адрес и место жительства
2. _____
фамилия, имя, отчество адрес и место жительства

Административное дело будет рассмотрено «19» июля 2021 г. В 11 час. 00 мин. в ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Советская, д. 26, каб. 5

извещение о времени и месте рассмотрения административного дела

В случае неявки лица или его защитника и отсутствия у административного органа мотивированного ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело на основании ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ может быть рассмотрено в их отсутствие.

Государственный инспектор
города Иваново по пожарному надзору



С.Ю. Корогаев

Русским языком, на котором ведется производство по делу, владею. С протоколом ознакомлен_. О времени и месте рассмотрения дела уведомлен_. Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.3, 25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, делать замечания по поводу и правильности занесения показаний в протокол, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, участвовать в рассмотрении дела. Согласно части 2 ст. 25.6 КоАП РФ разъяснено так же право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться бесплатной помощью переводчика) и ст. 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законом).

«__» _____ 20__ г.

(подпись и фамилия лица, в отношении которого составлен протокол)

С протоколом ознакомлен_ и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях (не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания; сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом).

«__» _____ 20__ г.

(подпись и фамилия свидетеля)

Объяснения и замечания (ходатайства) лица, в отношении которого составлен протокол, по существу правонарушения и содержанию протокола:

(подпись и фамилия лица, в отношении которого составлен протокол)

Замечания и дополнения иных участвующих лиц по содержанию (составлению) протокола

(привнесуемые предложения участвующих лиц и их подписи)

Копию настоящего протокола получил_:

«__» _____ 20__ г.

(подпись и фамилия лица, в отношении которого составлен протокол)